

PRÍLOHA

k súťažným podkladom

BRATISLAVA – PETRŽALKA
ZŠ Turnianska

skutkový stav osvetlenia

Dátum spracovania: 28.02.2014

1. TYPOLOGIA SÚČASNÝCH SVIETIDIEL

Výrobca: *Výrobca svietidla*

Typ: *Typ svietidla*

Typové označenie svietidla podľa štítka.

Druh - M: *Druh svietidla podľa spôsobu montáže*

V - vstavané	X - na stojanový/výložníkový stožiar
S - stropné	P - povrchová montáž všeobecne
L - lištové / modulárne	I - iné
Z - závesné	N - nástenné

Druh - A: *Druh svietidla podľa spôsobu aplikácie (najbližšia kategória)*

K - kancelárske	B - bytové	D - downlight
P - priemyselné	V - vaničkové/prizmatické	R - dekoratívne
E - exteriérové	W - s vyšším krytím (>IP54)	N - núdzové
S - svetlomet/projektor	T - stropnica/polstropnica	I - iné

P_n: *Menovitý príkon svietidla (W)*

Menovitý príkon svietidla podľa štítka (súčasný svietidlo) alebo katalógu (nové svietidlo). Vo všeobecnosti zahŕňa celkový príkon svetelných zdrojov a príkon predradníkov.

Svetelný zdroj						
Druh	Typ	n	P ₁	T _C	R _a	Päťica
		ks	W	K	%	

Druh: *Druh svetelného zdroja*

Z - žiarovka	M - halogenidová výbojka
H - halogénová žiarovka	S - vysokotlaková sodíková výbojka
L - lineárna žiarivka	O - vysokotlaková ortuťová výbojka
K - kompaktná žiarivka	I - iný druh

Typ: *Typ svetelného zdroja*

Typové označenie svetelného zdroja podľa štítka.

n: *Počet svetelných zdrojov vo svietidle (ks)*

Uvádza sa počet svetelných zdrojov, pre ktoré je svietidlo určené, nie skutočne inštalovaný počet svetelných zdrojov.

P₁: *Menovitý príkon 1 svetelného zdroja (W)*

T_C: *Teplota chromatickosti svetelných zdrojov (K)*

Vyjadruje farbu svetla svetelných zdrojov. Ak sú použité svetelné zdroje s rôznou farbou svetla, uvádza sa najfrekvencovanejší typ. Ak žiadna farba nie je prevažujúca alebo farba svetla nie je zistená, táto položka sa neuvádza (zostane prázdna).

R_a: Index podania farieb (%)

Uvádza sa pre najfrekvencovanejší typ. Ak takýto nie je identifikovaný alebo index podania farieb nebol zistený, položka zostane prázdna.

Pätica: Pätica svetelného zdroja

Predradník		
Druh	Výrobca/typ	P _p
		W

Druh: Druh predradníka

- K** - konvenčný
- N** - konvenčný nízkostratový
- E** - elektronický
- D** - elektronický stmievateľný

Výrobca: Výrobca predradníka

P_p: Menovitý príkon predradníka (W)

Stav: Technický stav svietidla


Uvažuje sa typický prevažujúci stav svietidla, ktorý zodpovedá viac ako 50 % inštalovaných svietidiel daného typu. Hodnotenie stavu pozostáva z dvoch častí: prvá časť podáva informáciu o stave, druhá o potrebe vykonania zásahu.

- | | |
|--|--|
| RT - rozbité/poškodené teleso | N - nové svietidlo (žiadna akcia) |
| RO - rozbitá/poškodená optika | 0 - vyhovujúce svietidlo (žiadna akcia) |
| ZT - znečistené teleso | X - nevyhnutná výmena |
| ZO - znečistená optika | U - nevyhnutná údržba (čistenie, oprava...) |
| NE - nehospodárne/zastarané | |
| NU - nevyhovujúce pre daný účel | |

Ozn	Výrobca	Typ	Druh		P _n	Svetelný zdroj							Predradník			STAV
			M	A		Druh	Typ	n	P ₁	T _c	R _a	Pätica	Druh	Výrobca/typ	P _p	
					W			ks	W	K	%				W	
A'	Elektrosvit		P	P	60	Z	60W/E27	1	60	2 700	100	E27				NEX
B'	Elektrosvit		P	P	100	Z	100W/E27	1	100	2 700	100	E27				NEX
C'	Elektrosvit	211 20 01	P	B	60	Z	60W/E27	1	60	2 700	100	E27				NEX
D'			P	B	60	Z	60W/E27	1	60	2 700	100	E27				NEX
E'	Elektrosvit	231 58 43	S	V	98	L	ZG-40W	2	40	4 000	60	G13	K	Elektrosvit	18	NEX
F'	Elektrosvit	231 62 41	S	V	180	L	ZG-40W	4	40	4 000	60	G13	K	Elektrosvit	20	NEX
G'			Z	B	60	Z	60W/E27	1	60	2 700	100	E27				NEX
H'	L.Vyrtych	Vipet I	S	P	86	L	TL-D 36W-640	2	36	4 000	60	G13	N		14	NEX
I'	Elektrosvit		P	P	60	Z	60W/E27	1	60	2 700	100	E27				NEX
J'			S	P	140	L	TL-D 33W-640	2	58	4 000	60	G13	K		24	NEX
K'			S	P	60	Z	60W/E27	1	60	2 700	100	E27				NEX
L'	Fenycso szovetkeze	FD 440	S	V	197	L	ZG-40W	4	40	4 000	80	G13	K	Hagy 2RF-40	37	NEX
M'	Elektrosvit	231 61 20	S	V	49	L	Tesla 20W	2	20	4 000	60	G13	K	Elektrosvit	9	NEX
N'	Elektrosvit	231 27 03	S	V	48	L	ZRZ 40W	1	40	4 000	60	G13	K	Elektrosvit	8	NEX
O'			P	S	300	Z	100W/E40	1	300	2 700	100	E40				NEX
P'	Elektrosvit	231 61 40	S	V	98	L	FT8 36W	2	40	4 000	80	G13	K	Elektrosvit	18	NEX
Q'	Elektrosvit	313 08 02	P	P	200	Z	200W/E27	1	200	2 700	100	E27				NEX
R'	Ami	A1362LM-KR	S	V	48	L	L 36W/840	1	40	4 000	80	G13	N	Electrostart LSI-	8	N
S'			P	B	60	Z	60W/E27	1	60	2 700	100	E27				NEX
T'			S	P	140	L	TL-D 58W-640	2	58	4 000	40	G13	K		24	NEX
U'	Elektrosvit	531 18 03	S	V	147	L	ZG-40W	3	40	4 000	60	G13	K	Elektrosvit	27	NEX
V'	Elektrosvit	231 27 20	S	V	28	L	Tesla 20W	1	20	4 000	60	G13	K	Elektrosvit	8	NEX
W'	Elektrosvit	231 58 23	S	V	49	L	Tesla 20W	2	18	4 000	60	G13	K	Elektrosvit	13	NEX
X'	Elektrosvit		S	V	28	L	Tesla 20W	1	18	2 700	100	G13	K	Elektrosvit	10	NEX
Y'																
Z'																



A':



B':



C': 211 20 01



D':



E': 231 58 43



F': 231 62 41



G':



H': Vipet I



I':



J':



K':



L': FD 440



M': 231 61 20



N': 231 27 03



O':



P': 231 61 40



Q': 313 08 02



R': A1362LM-KR



S':



T':



U': 531 18 03



V': 231 27 20



W': 231 58 23



X':

2. PASPORT SVIETIDIEL

ČM	Kód	Názov	B	P	M	ROZMERY		
						dĺžka	šírka	výška
						m	m	m

ČM: *Poradové číslo miestnosti* Vzostupné číslovanie miestností.

Kód: *Kód miestnosti* Kódové označenie funkčného využitia miestnosti.

Názov: *Názov miestnosti*

Názvy sú priradené v súlade s funkčným využitím miestností v súlade s normou pre osvetlenie pracovných miest (STN EN 12 464-1).

B: *Číslo alebo označenie budovy/pavilónu/bloku*

P: *Číslo podlažia*

Pre pre prízemie sa uvádza 0 a pre suterén sú čísla záporné.

M: *Číslo miestnosti*

Uvádza sa číslo v súlade s projektovou dokumentáciou, evakuačným plánom alebo číslami uvedenými na dverách miestností, ak sú takéto čísla k dispozícii.

Rozmery: *Hlavné rozmery miestnosti*

V jednotlivých stĺpcoch sa uvádza dĺžka, šírka a svetlá výška miestností. V prípade zložitejších tvarov sa uvádzajú hlavné rozmery.

SVIETIDLÁ											
A'	B'	C'	D'	E'	F'	G'	H'	I'	J'	K'	L'
ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks

Počet kusov jednotlivých typov inštalovaných svietidiel.

III. TABUĽKOVÁ ČASŤ

1 LEGENDA

LEGENDA MIESTNOSTÍ:




Podfarbenie čísla a názvu miestnosti

Osvetľovacia sústava nová alebo po rekonštrukcii.
Nie je predmetom rekonštrukcie.



Návrh novej osvetľovacej sústavy. Miestnosti v súčasnosti bez osvetlenia.



Miestnosť v súčasnosti bez osvetlenia, kde sa s osvetlením neuvažuje ani v budúcnosti.



Nesprístupnené miestnosti. Rozmery a pasport svietidiel sú stanovené odhadom!



Miestnosť nepravidelného tvaru, rozmery sú orientačné.



Spoločenské priestory so špecifickým návrhom osvetlenia.



Osvetľovacia sústava, ktorá nie je predmetom rekonštrukcie z iných dôvodov



Miestnosť je predmetom rekonštrukcie vrátane možnej zmeny rozmerov a dispozičného riešenia

ČM	Kód	Názov	B	P	M	ROZMERY			RIADENIE		
						dĺžka	šírka	výška	PIR	TIM	DIM
						m	m	m	ks	ks	ks
SPOLU											
1	SKL	Sklad potravín	A	-1		7,2	2,8	3,0			
2	PPO	Prípravovňa potravín - škrabka	A	-1		5,0	3,0	3,0			
3	PRE	Predsieň	A	-1		3,0	1,5	3,0			
4	SKL	Sklad potravín	A	-1		7,2	2,7	3,0			
5	SKL	Sklad	A	-1		4,0	1,2	3,0			
6	CDB	Chodba	A	-1		7,5	2,5	3,0			
7	SKL	Sklad potravín	A	-1		7,2	3,0	3,0			
8	INE	Chladiaci box	A	-1		2,4	2,4	2,7			
9	INE	Chladiaci box	A	-1		2,4	2,4	2,7			
10	SKL	Sklad	A	-1		7,0	6,0	3,0			
11	SKL	Sklad	A	-1		3,2	0,7	3,0			
12	SKL	Sklad	A	-1		4,2	2,7	3,0			
13	TCM	Techn.miestn.	A	-1		4,2	2,7	3,0			
14	CDB	Chodba	A	-1		18,0	1,8	3,0			
15	SKL	Sklad	A	-1		3,5	1,5	3,0			
16	SKL	Sklad čist. prostriedkov	A	-1		3,5	1,5	3,0			
17	SKL	Sklad čist. prostriedkov	A	-1		5,8	1,3	3,0			
18	SCH	Schodisko	A	0		4,3	3,0	6,3			
19	CDB	Chodba	A	0		7,0	5,0	3,0			
20	TCM	Techn.miestn. - pracovňa	A	0		3,0	1,5	3,0			
21	WCM	WC	A	0		1,7	1,0	3,0			
22	PRE	Predsieň	A	0		2,2	1,0	3,0			
23	SKL	Sklad	A	0		3,3	2,8	3,0			
24	SAT	Šatňa	A	0		5,5	3,0	3,0			
25	TCM	Techn.miestn. - rozvodňa	A	0		1,0	0,8	3,0			
26	KAN	Kancelária vedúcej kuchyne	A	0		5,5	2,7	3,0			
27	KAN	Kancelária	A	0		3,3	2,7	3,0			
28	KAN	Kancelária	A	0		2,7	1,5	3,0			
29	UMY	Umyváreň riadu	A	0		5,3	3,0	3,0			
30	CDB	Chodba	A	0		5,8	1,7	3,0			
31	PPO	Prípravovňa potravín	A	0		5,3	2,5	3,0			
32	KCH	Kuchyňa	A	0		8,7	7,2	3,0			
33	KCH	Kuchyňa - výdajňa	A	0		12,0	3,5	3,0			
34	JED	Jedáleň	A	0		17,8	12,0	4,1			
35	JED	Jedáleň zamestnancov	A	0		5,8	3,2	3,0			
36	CDB	Chodba	A	0		12,0	5,2	2,5			
37	SCH	Schodisko	A	1		6,0	2,5	6,2			
38	UCB	Učebňa PC	A	1		12,0	6,0	2,7			
39	CDB	Chodba	A	1		18,5	1,8	3,0			
40	CDB	Chodba	A	1		5,2	3,3	3,0			

TAB III/2: Prehľad súčasného stavu

ČM	Kód	Názov	B	P	M	ROZMERY			RIADENIE		
						dĺžka	šírka	výška	PIR	TIM	DIM
						m	m	m	ks	ks	ks
SPOLU											
41	UMY	Umyváreň	A	1		5,5	1,2	3,0			
42	UMY	Umyváreň	A	1		6,2	1,2	3,0			
43	CDB	Chodba	B	0		10,0	7,0	2,5			
44	UCB	Učebňa PC	A	1		7,5	6,0	3,0			
45	UCB	Učebňa jazyková	A	1		7,2	6,0	3,0			
46	ARC	Archív	A	1		7,2	5,8	3,0			
47	TRD	Trieda	A	1		10,5	6,2	3,0			
48	UCB	Učebňa jazyková	A	1		7,2	5,7	3,0			
49	UMY	Umyváreň	A	1		2,7	1,3	3,0			
50	TCM	Techn.miestn. - uzáver vody	A	1		1,8	1,0	3,0			
51	SKL	Sklad PC	A	1		7,2	5,2	3,0			
52	ZAD	Zádverie	B2	0		6,0	3,0	2,5			
53	EXO	Vonkajšie osvetlenie	B2	0		6,0	1,5	2,5			
54	TEL	Telocvičňa	B3	-1		11,5	11,5	6,6			
55	TEL	Telocvičňa	B3	-1		23,7	11,5	6,6			
56	SKL	Sklad	B3	-1		4,8	2,5	3,0			
57	SKL	Sklad	B3	-1		4,8	3,3	3,0			
58	TEL	Telocvičňa - posilňovňa	B3	-1		9,0	7,5	3,0			
59	CDB	Chodba	B3	-1		5,8	5,0	3,0			
60	SCH	Schodisko	B3	-1		5,5	2,3	3,0			
61	SKL	Sklad CO	B3	-1		3,0	1,7	3,0			
62	KAB	Kabinet	B3	-1		7,5	2,7	3,0			
63	SPR	Sprcha	B3	-1		3,0	2,8	3,0			
64	SKL	Sklad telocvične	B3	-1		7,5	3,0	3,0			
65	UCB	Učebňa varenia	B3	-1		7,5	7,5	3,0			
66	SKL	Sklad	B3	-1		3,0	1,7	3,0			
67	SKL	Sklad	B3	-1		7,5	2,8	3,0			
68	PRE	Predsieň	B3	-1		2,8	2,5	3,0			
69	SCH	Schodisko	B3	-1		9,5	1,5	6,7			
70	SAT	Šatňa	B3	-1		7,5	4,8	3,0			
71	SPR	Sprcha	B3	-1		3,8	2,5	3,0			
72	UMY	Umyváreň	B3	-1		5,0	3,7	3,0			
73	WCM	WC	B3	-1		1,5	0,7	3,0			
74	SAT	Šatňa	B3	-1		7,5	2,8	3,0			
75	SAT	Šatňa	B3	-1		7,5	2,8	3,0			
76	SPR	Sprcha	B3	-1		3,8	2,5	3,0			
77	UMY	Umyváreň	B3	-1		5,0	3,7	3,0			
78	WCM	WC	B3	-1		1,5	0,7	3,0			
79	SAT	Šatňa	B3	-1		7,5	5,5	3,0			
80	CDB	Chodba	B3	-1		21,2	2,5	3,0			

TAB III/2: Prehľad súčasného stavu

ČM	Kód	Názov	B	P	M	ROZMERY			RIADENIE		
						dĺžka	šírka	výška	PIR	TIM	DIM
						m	m	m	ks	ks	ks
SPOLU											
81	TCM	Techn.miestn. - strojovňa	B2	-1		12,5	4,7	3,0			
82	SCH	Schodisko	B3	0		7,5	2,3	3,0			
83	ZAD	Zádverie	B3	0		3,8	1,7	3,0			
84	SCH	Schodisko	B3	0		7,0	2,3	3,0			
85	WCX	WC spoločné	B3	0		4,3	3,0	3,0			
86	UMX	Umyváreň spoločná	B3	0		2,7	2,0	3,0			
87	SKL	Sklad	B3	0		2,3	1,0	3,0			
88	UMX	Umyváreň spoločná	B3	0		3,0	2,0	3,0			
89	WCX	WC spoločné	B3	0		4,3	2,7	3,0			
90	WCM	WC	B3	0		2,0	1,5	3,0			
91	ODM	Oddychová miestnosť	B3	0		7,5	2,7	3,0			
92	TCM	Techn.miestn. - serverovňa	B3	0		7,5	3,0	3,0			
93	ODM	Oddychová miestnosť	B3	0		7,5	2,7	3,0			
94	SKL	Sklad	B3	0		1,2	1,0	3,0			
95	SKL	Sklad	B3	0		1,2	1,0	3,0			
96	UMY	Umyváreň	B3	0		1,5	0,8	3,0			
97	WCM	WC	B3	0		1,3	0,8	3,0			
98	RIA	Riaditeľňa	B3	0		7,5	5,8	3,0			
99	KAN	Kancelária	B3	0		7,5	3,0	3,0			
100	KAN	Kancelária	B3	0		7,5	3,0	3,0			
101	KCN	Kuchynka	B3	0		7,5	2,7	3,0			
102	ZBO	Zborovňa	B3	0		11,7	7,5	3,0			
103	KAN	Kancelária	B3	0		7,5	6,0	3,0			
104	CDB	Chodba	B3	0		24,3	2,5	3,0			
105	CDB	Chodba - pódium	B3	0		9,7	5,5	3,0			
106	SCH	Schodisko	B3	1		7,2	5,0	6,2			
107	CDB	Chodba	B3	1		30,3	2,5	3,0			
108	UMX	Umyváreň spoločná	B3	1		3,8	3,0	3,0			
109	WCX	WC spoločné	B3	1		4,5	3,0	3,0			
110	UMX	Umyváreň spoločná	B3	1		2,7	2,2	3,0			
111	WCX	WC spoločné	B3	1		5,2	2,8	3,0			
112	WCM	WC	B3	1		2,7	1,5	3,0			
113	SKL	Sklad	B3	1		1,7	1,0	3,0			
114	TRD	Trieda	B3	1		8,8	7,5	3,0			
115	TRD	Trieda	B3	1		8,8	7,5	3,0			
116	TRD	Trieda	B3	1		8,8	7,5	3,0			
117	TRD	Trieda	B3	1		8,7	7,5	3,0			
118	TRD	Trieda	B3	1		9,0	7,5	3,0			
119	KAB	Kabinet	B3	1		7,5	3,0	3,0			
120	SCH	Schodisko	B3	2		7,2	5,0	6,2			

TAB III/2: Prehľad súčasného stavu

ČM	Kód	Názov	B	P	M	ROZMERY			RIADENIE		
						dĺžka	šírka	výška	PIR	TIM	DIM
						m	m	m	ks	ks	ks
SPOLU											
121	CDB	Chodba	B3	2		30,3	2,5	3,0			
122	TRD	Trieda	B3	2		8,8	7,5	3,0			
123	TRD	Trieda	B3	2		8,8	7,5	3,0			
124	TRD	Trieda	B3	2		8,7	7,5	3,0			
125	TRD	Trieda	B3	2		8,7	7,5	3,0			
126	TRD	Trieda	B3	2		9,0	7,5	3,0			
127	KAB	Kabinet	B3	2		7,5	3,0	3,0			
128	UMX	Umyváreň spoločná	B3	2		3,0	2,2	3,0			
129	WCX	WC spoločné	B3	2		4,5	3,0	3,0			
130	UMX	Umyváreň spoločná	B3	2		2,5	2,0	3,0			
131	WCX	WC spoločné	B3	2		5,2	2,8	3,0			
132	WCM	WC	B3	2		2,7	1,5	3,0			
133	SKL	Sklad	B3	2		1,7	1,0	3,0			
134	CDB	Chodba	B1	1		24,5	2,5	3,0			
135	TRD	Trieda	B1	1		8,8	7,5	3,0			
136	TRD	Trieda	B1	1		8,8	7,5	3,0			
137	TRD	Trieda	B1	1		9,0	7,5	3,0			
138	TRD	Trieda	B1	1		8,7	7,5	3,0			
139	UCB	Učebňa jazyková	B1	1		7,5	5,7	3,0			
140	UMX	Umyváreň spoločná	B1	1		3,2	1,7	3,0			
141	WCX	WC spoločné	B1	1		4,3	3,0	3,0			
142	UMX	Umyváreň spoločná	B1	1		2,7	2,0	3,0			
143	WCX	WC spoločné	B1	1		5,7	2,7	3,0			
144	SKL	Sklad upratovačky	B1	1		1,8	1,2	3,0			
145	WCM	WC	B1	1		2,7	1,7	3,0			
146	TRD	Trieda	B1	0		8,8	7,5	3,0			
147	TRD	Trieda	B1	0		8,7	7,5	3,0			
148	TRD	Trieda	B1	0		8,8	7,5	3,0			
149	KAB	Kabinet	B1	0		7,5	2,7	3,0			
150	TRD	Trieda	B1	0		8,7	7,5	3,0			
151	KAB	Kabinet	B1	0		7,5	3,0	3,0			
152	UMX	Umyváreň spoločná	B1	0		3,2	1,7	3,0			
153	WCX	WC spoločné	B1	0		4,3	3,0	3,0			
154	UMX	Umyváreň spoločná	B1	0		2,7	2,0	3,0			
155	WCX	WC spoločné	B1	0		5,7	2,7	3,0			
156	SKL	Sklad upratovačky	B1	0		1,8	1,2	3,0			
157	WCM	WC	B1	0		2,7	1,7	3,0			
158	SKL	Sklad upratovačky	B1	-1		1,8	1,2	3,0			
159	TRD	Trieda	B1	-1		8,7	7,5	3,0			
160	TRD	Trieda	B1	-1		8,8	7,5	3,0			

TAB III/2: Prehľad súčasného stavu

ČM	Kód	Názov	B	P	M	ROZMERY			RIADENIE		
						dĺžka	šírka	výška	PIR	TIM	DIM
						m	m	m	ks	ks	ks
SPOLU											
161	KAB	Kabinet	B1	-1		7,5	2,8	3,0			
162	TRD	Trieda	B1	-1		8,7	7,5	3,0			
163	KAB	Kabinet	B1	-1		7,5	3,0	3,0			
164	UCB	Učebňa odborná	B1	-1		8,8	7,5	3,0			
165	UMX	Umyváreň spoločná	B1	-1		3,2	1,7	3,0			
166	WCX	WC spoločné	B1	-1		4,3	3,0	3,0			
167	WCX	WC spoločné	B1	-1		5,7	2,7	3,0			
168	WCM	WC	B1	-1		2,7	1,7	3,0			
169	UMX	Umyváreň spoločná	B1	-1		2,7	2,0	3,0			
170	CDB	Chodba	B1	-1		24,5	2,5	3,0			
171	CDB	Chodba	B1	0		24,5	2,5	3,0			
172	ZAD	Zádverie	B2	0		3,8	1,7	3,0			
173	SCH	Schodisko	B2	0		7,2	5,7	3,0			
174	KAB	Kabinet	B2	0		7,5	3,5	3,0			
175	KLB	Klub	B2	0		11,8	7,5	3,0			
176	KAB	Kabinet	B2	0		7,5	2,8	3,0			
177	KLB	Klub	B2	0		11,8	7,5	3,0			
178	CDB	Chodba	B2	0		4,5	2,5	3,0			
179	CDB	Chodba	B2	0		35,5	2,3	3,0			
180	SAT	Šatňa	B2	0		33,5	4,0	3,0			
181	CDB	Chodba - hala	B2	0		28,3	8,7	6,0			
182	VRA	Vrátnica	B2	0		2,8	2,8	2,6			
183	UCB	Učebňa biológie	B2	1		11,8	7,5	3,0			
184	KAB	Kabinet	B2	1		7,5	3,5	3,0			
185	UCB	Učebňa kreatívna	B2	1		11,8	7,5	3,0			
186	KAB	Kabinet	B2	1		7,5	2,7	3,0			
187	CDB	Chodba	B2	1		36,0	6,7	3,0			
188	CDB	Chodba	B2	1		10,0	6,7	3,0			
189	SCH	Schodisko	B2	1		7,2	5,0	3,0			
190	SKL	Sklad	B2	1		3,0	2,8	3,0			
191	SCH	Schodisko	B2	2		7,2	5,0	3,0			
192	CDB	Chodba	B2	2		36,3	2,3	3,0			
193	KAB	Kabinet	B2	2		4,7	2,7	3,0			
194	UCB	Učebňa nemeckého jazyka	B2	2		7,5	6,2	3,0			
195	TCM	Techn.miestn.	B2	2		4,7	3,0	3,0			
196	SKL	Sklad PC	B2	2		4,7	2,7	3,0			
197	SKL	Sklad fyziky	B2	2		4,7	2,7	3,0			
198	UCB	Učebňa fyziky	B2	2		12,0	7,5	3,0			
199	KAB	Kabinet fyziky	B2	2		5,8	4,7	3,0			
200	SKL	Sklad fyziky	B2	2		4,7	2,8	3,0			

TAB III/2: Prehľad súčasného stavu

ČM	Kód	Názov	B	P	M	ROZMERY			RIADENIE		
						dĺžka	šírka	výška	PIR	TIM	DIM
						m	m	m	ks	ks	ks
SPOLU											
201	SKL	Sklad učebníc	B2	2		4,7	2,7	3,0			
202	KAB	Kabinet	B2	2		5,8	4,7	3,0			
203	KAN	Kancelária	B2	2		4,7	2,8	3,0			
204	UCB	Učebňa chémie	B2	2		11,8	7,5	3,0			
205	KAB	Kabinet matematiky	B2	2		4,7	3,2	3,0			
206	INE	Bazén	B2	-1		29,5	15,5	3,4			
207	TCM	Techn.miestn.	B2	-1		21,0	4,8	4,0			
208	TCM	Techn.miestn.	B2	-1		2,0	1,7	3,0			
209	TCM	Techn.miestn.	B2	-1		8,3	3,3	3,0			
210	SKL	Sklad	B2	-1		8,7	8,3	3,0			
211	SKL	Sklad	B2	-1		6,3	3,0	3,0			
212	UMY	Umyváreň	B2	-1		1,3	1,2	3,0			
213	WCM	WC	B2	-1		1,2	1,2	3,0			
214	KAB	Kabinet plavčíka	B2	-1		5,5	2,7	3,0			
215	ODM	Oddychová miestnosť	B2	-1		2,7	2,5	3,0			
216	PRE	Predsieň	B2	-1		2,7	1,0	3,0			
217	SPR	Sprcha	B2	-1		6,8	2,5	3,0			
218	CDB	Chodba	B2	-1		8,0	3,8	3,0			
219	KAB	Kabinet	B2	-1		6,7	2,7	3,0			
220	SAT	Šatňa	B2	-1		9,3	2,7	3,0			
221	PRE	Predsieň	B2	-1		2,7	2,5	3,0			
222	CDB	Chodba	B2	-1		8,5	5,5	3,0			
223	TCM	Techn.miestn.	B2	-1		3,0	2,3	3,0			
224	PRE	Predsieň	B2	-1		5,7	2,5	3,0			
225	SKL	Sklad	B2	-1		6,7	2,7	3,0			
226	SAT	Šatňa	B2	-1		2,8	2,7	3,0			
227	SAT	Šatňa	B2	-1		5,5	2,7	3,0			
228	PRE	Predsieň	B2	-1		4,0	2,3	3,0			
229	SPR	Sprcha	B2	-1		7,0	2,5	3,0			
230	PRE	Predsieň	B2	-1		2,5	1,0	3,0			
231	CDB	Chodba	B2	-1		8,3	2,2	3,0			
232	SKL	Sklad	B2	-1		11,2	5,3	3,0			
233	SKL	Sklad	B2	-1		2,5	1,2	3,0			
234	SKL	Sklad	B2	-1		7,5	5,3	3,0			
235	SKL	Sklad	B2	-1		5,3	3,7	3,0			
236	SKL	Sklad	B2	-1		11,2	5,3	3,0			
237	SKL	Sklad	B2	-1		11,2	5,3	3,0			
238	SCH	Schodisko	A	0		6,0	2,5	3,0			
239	EXO	Vonkajšie osvetlenie	A	0							
240	EXO	Vonkajšie osvetlenie	A	0							

TAB III/2: Prehľad súčasného stavu

ČM	Kód	Názov	B	P	M	ROZMERY			RIADENIE		
						dĺžka	šírka	výška	PIR	TIM	DIM
						m	m	m	ks	ks	ks
SPOLU											
241	EXO	Vonkajšie osvetlenie	A	0							
242	PRE	Predsieň	A	0		2,0	1,0	3,0			
243	EXO	Vonkajšie osvetlenie	Príst.	0				3,0			
244	PRE	Predsieň	A	-1		3,2	1,7	3,0			
245	SKL	Sklad	A	-1		1,0	1,0	3,0			
246	SKL	Sklad	A	-1		3,0	1,0	3,0			

ČM	Kód	Názov	SVIETIDLÁ																									
			A'	B'	C'	D'	E'	F'	G'	H'	I'	J'	K'	L'	M'	N'	O'	P'	Q'	R'	S'	T'	U'	V'	W'	X'	Y'	Z'
			ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	
SPOLU			64	22	18	5	884	1	1	17	18	1	4	105	11	147	44	4	2	18	8	1	70	18	4	2		
1	SKL	Sklad potravín	3																									
2	PPO	Prípravovňa potravín - škrabka	2																									
3	PRE	Predsieň	1																									
4	SKL	Sklad potravín	3																									
5	SKL	Sklad	1																									
6	CDB	Chodba	2																									
7	SKL	Sklad potravín	3																									
8	INE	Chladiaci box		1																								
9	INE	Chladiaci box		1																								
10	SKL	Sklad	5																									
11	SKL	Sklad																										
12	SKL	Sklad	1																									
13	TCM	Techn.miestn.	2																									
14	CDB	Chodba	4																									
15	SKL	Sklad	2																									
16	SKL	Sklad čist. prostriedkov	2																									
17	SKL	Sklad čist. prostriedkov	2																									
18	SCH	Schodisko	1																									
19	CDB	Chodba	3																									
20	TCM	Techn.miestn. - pracovňa	1																									
21	WCM	WC			1																							
22	PRE	Predsieň				1																						
23	SKL	Sklad	1																									
24	SAT	Šatňa	2																									
25	TCM	Techn.miestn. - rozvodňa		1																								
26	KAN	Kancelária vedúcej kuchyne					2																					
27	KAN	Kancelária						1																				
28	KAN	Kancelária							1																			
29	UMY	Umyváreň riadu								1																		
30	CDB	Chodba									1																	
31	PPO	Prípravovňa potravín								1																		
32	KCH	Kuchyňa								3	5										1							
33	KCH	Kuchyňa - výdajňa									3	1	2															
34	JED	Jedáleň												21														
35	JED	Jedáleň zamestnancov					2																					
36	CDB	Chodba												7														
37	SCH	Schodisko				3																						
38	UCB	Učebňa PC					10																					
39	CDB	Chodba													6													
40	CDB	Chodba					2																					

ČM	Kód	Názov	SVIETIDLÁ																									
			A'	B'	C'	D'	E'	F'	G'	H'	I'	J'	K'	L'	M'	N'	O'	P'	Q'	R'	S'	T'	U'	V'	W'	X'	Y'	Z'
			ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	
SPOLU			64	22	18	5	884	1	1	17	18	1	4	105	11	147	44	4	2	18	8	1	70	18	4	2		
41	UMY	Umyváreň			2										1													
42	UMY	Umyváreň			2										1													
43	CDB	Chodba											6															
44	UCB	Učebňa PC					12																					
45	UCB	Učebňa jazyková					12																					
46	ARC	Archív					12																					
47	TRD	Trieda					18																					
48	UCB	Učebňa jazyková					12																					
49	UMY	Umyváreň	1		1																							
50	TCM	Techn.miestn. - uzáver vody	1																									
51	SKL	Sklad PC					15																					
52	ZAD	Zádverie											2															
53	EXO	Vonkajšie osvetlenie											2															
54	TEL	Telocvičňa															16											
55	TEL	Telocvičňa															28											
56	SKL	Sklad					2																					
57	SKL	Sklad					2																					
58	TEL	Telocvičňa - posilňovňa								7																		
59	CDB	Chodba					2																					
60	SCH	Schodisko																1										
61	SKL	Sklad CO	1																									
62	KAB	Kabinet					3																					
63	SPR	Sprcha	1																									
64	SKL	Sklad telocvične					3																					
65	UCB	Učebňa varenia					12																					
66	SKL	Sklad													1													
67	SKL	Sklad	3																									
68	PRE	Predsieň					1																					
69	SCH	Schodisko					1																					
70	SAT	Šatňa					6																					
71	SPR	Sprcha	2																									
72	UMY	Umyváreň	2							1																		
73	WCM	WC			2																							
74	SAT	Šatňa													4													
75	SAT	Šatňa													4													
76	SPR	Sprcha	2																									
77	UMY	Umyváreň	2															1										
78	WCM	WC			2																							
79	SAT	Šatňa					6																					
80	CDB	Chodba					4																					

ČM	Kód	Názov	SVIETIDLÁ																										
			A'	B'	C'	D'	E'	F'	G'	H'	I'	J'	K'	L'	M'	N'	O'	P'	Q'	R'	S'	T'	U'	V'	W'	X'	Y'	Z'	
			ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	
SPOLU			64	22	18	5	884	1	1	17	18	1	4	105	11	147	44	4	2	18	8	1	70	18	4	2			
81	TCM	Techn.miestn. - strojovňa									2		2																
82	SCH	Schodisko					1																						
83	ZAD	Zádverie					1																						
84	SCH	Schodisko					1																						
85	WCX	WC spoločné																	2										
86	UMX	Umyváreň spoločná																	1										
87	SKL	Sklad																			1								
88	UMX	Umyváreň spoločná																		1									
89	WCX	WC spoločné																	2										
90	WCM	WC																			1								
91	ODM	Oddychová miestnosť					3																						
92	TCM	Techn.miestn. - serverovňa					3																						
93	ODM	Oddychová miestnosť														3													
94	SKL	Sklad	1																										
95	SKL	Sklad	1																										
96	UMY	Umyváreň																			1								
97	WCM	WC																			1								
98	RIA	Riaditeľňa												4															
99	KAN	Kancelária												2															
100	KAN	Kancelária												2															
101	KCN	Kuchynka					3																						
102	ZBO	Zborovňa					15																						
103	KAN	Kancelária					8																						
104	CDB	Chodba					5																						
105	CDB	Chodba - pódium					8																						
106	SCH	Schodisko					2																						
107	CDB	Chodba					6																						
108	UMX	Umyváreň spoločná																		1									
109	WCX	WC spoločné																		2									
110	UMX	Umyváreň spoločná																		1									
111	WCX	WC spoločné																		2									
112	WCM	WC																			1								
113	SKL	Sklad																			1								
114	TRD	Trieda					15									3													
115	TRD	Trieda					15									3													
116	TRD	Trieda					15									3													
117	TRD	Trieda					15									3													
118	TRD	Trieda					15									3													
119	KAB	Kabinet					3																						
120	SCH	Schodisko					2																						

TAB III/2: Prehľad súčasného stavu

ČM	Kód	Názov	SVIETIDLÁ																									
			A'	B'	C'	D'	E'	F'	G'	H'	I'	J'	K'	L'	M'	N'	O'	P'	Q'	R'	S'	T'	U'	V'	W'	X'	Y'	Z'
			ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	
SPOLU			64	22	18	5	884	1	1	17	18	1	4	105	11	147	44	4	2	18	8	1	70	18	4	2		
121	CDB	Chodba					6																					
122	TRD	Trieda					15								3													
123	TRD	Trieda					15								3													
124	TRD	Trieda					15								3													
125	TRD	Trieda					15								3													
126	TRD	Trieda					15								3													
127	KAB	Kabinet					3																					
128	UMX	Umyváreň spoločná																	1									
129	WCX	WC spoločné																	2									
130	UMX	Umyváreň spoločná																	1									
131	WCX	WC spoločné																	2									
132	WCM	WC																		1								
133	SKL	Sklad																		1								
134	CDB	Chodba					5																					
135	TRD	Trieda					15								3													
136	TRD	Trieda					15								3													
137	TRD	Trieda					15								3													
138	TRD	Trieda					15								3													
139	UCB	Učebňa jazyková					15								3													
140	UMX	Umyváreň spoločná													1													
141	WCX	WC spoločné													2													
142	UMX	Umyváreň spoločná													1													
143	WCX	WC spoločné													3													
144	SKL	Sklad upratovačky			1																							
145	WCM	WC			1																							
146	TRD	Trieda					15								3													
147	TRD	Trieda					15								3													
148	TRD	Trieda					15								3													
149	KAB	Kabinet					3																					
150	TRD	Trieda					15								3													
151	KAB	Kabinet					3																					
152	UMX	Umyváreň spoločná													1													
153	WCX	WC spoločné													2													
154	UMX	Umyváreň spoločná													1													
155	WCX	WC spoločné													3													
156	SKL	Sklad upratovačky			1																							
157	WCM	WC			1																							
158	SKL	Sklad upratovačky			1																							
159	TRD	Trieda					15								3													
160	TRD	Trieda					15								3													

TAB III/2: Prehľad súčasného stavu

ČM	Kód	Názov	SVIETIDLÁ																										
			A'	B'	C'	D'	E'	F'	G'	H'	I'	J'	K'	L'	M'	N'	O'	P'	Q'	R'	S'	T'	U'	V'	W'	X'	Y'	Z'	
			ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	
SPOLU			64	22	18	5	884	1	1	17	18	1	4	105	11	147	44	4	2	18	8	1	70	18	4	2			
161	KAB	Kabinet					3																						
162	TRD	Trieda					15									3													
163	KAB	Kabinet					3																						
164	UCB	Učebňa odborná					15									3													
165	UMX	Umyváreň spoločná														1													
166	WCX	WC spoločné														2													
167	WCX	WC spoločné														3													
168	WCM	WC			1																								
169	UMX	Umyváreň spoločná														1													
170	CDB	Chodba					5																						
171	CDB	Chodba					5																						
172	ZAD	Zádverie																					1						
173	SCH	Schodisko					2																						
174	KAB	Kabinet																					4						
175	KLB	Klub					21									3													
176	KAB	Kabinet																					4						
177	KLB	Klub					21									3													
178	CDB	Chodba					1																						
179	CDB	Chodba					7																						
180	SAT	Šatňa													5	22								12	4				
181	CDB	Chodba - hala												41										6					
182	VRA	Vrátnica					1																						
183	UCB	Učebňa biológie					28									3													
184	KAB	Kabinet					3																						
185	UCB	Učebňa kreatívna					40									3													
186	KAB	Kabinet					3																						
187	CDB	Chodba					25							8															
188	CDB	Chodba												10															
189	SCH	Schodisko					2																						
190	SKL	Sklad					1																						
191	SCH	Schodisko					2																						
192	CDB	Chodba					7																						
193	KAB	Kabinet					2																						
194	UCB	Učebňa nemeckého jazyka					9									3													
195	TCM	Techn.miestn.					2																						
196	SKL	Sklad PC					2																						
197	SKL	Sklad fyziky					2																						
198	UCB	Učebňa fyziky					24									3													
199	KAB	Kabinet fyziky					4																						
200	SKL	Sklad fyziky					2																						

ČM	Kód	Názov	SVIETIDLÁ																										
			A'	B'	C'	D'	E'	F'	G'	H'	I'	J'	K'	L'	M'	N'	O'	P'	Q'	R'	S'	T'	U'	V'	W'	X'	Y'	Z'	
			ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	
SPOLU			64	22	18	5	884	1	1	17	18	1	4	105	11	147	44	4	2	18	8	1	70	18	4	2			
201	SKL	Sklad učebníc					2																						
202	KAB	Kabinet					4																						
203	KAN	Kancelária					2																						
204	UCB	Učebňa chémie					24								3														
205	KAB	Kabinet matematiky					2																						
206	INE	Bazén																					47						
207	TCM	Techn.miestn.	3																							2			
208	TCM	Techn.miestn.		1																									
209	TCM	Techn.miestn.		1			1			1																			
210	SKL	Sklad		6																									
211	SKL	Sklad		3																									
212	UMY	Umyváreň			1																								
213	WCM	WC			1																								
214	KAB	Kabinet plavčíka																					3						
215	ODM	Oddychová miestnosť																					1						
216	PRE	Predsieň		1																									
217	SPR	Sprcha		2						2								1											
218	CDB	Chodba								2																			
219	KAB	Kabinet																					2						
220	SAT	Šatňa															3												
221	PRE	Predsieň																					1						
222	CDB	Chodba					6																						
223	TCM	Techn.miestn.					1																						
224	PRE	Predsieň																					2						
225	SKL	Sklad																					2						
226	SAT	Šatňa																					1						
227	SAT	Šatňa																					2						
228	PRE	Predsieň								1																			
229	SPR	Sprcha		3						2																			
230	PRE	Predsieň		1																									
231	CDB	Chodba					2																						
232	SKL	Sklad					12																						
233	SKL	Sklad	1																										
234	SKL	Sklad					8																						
235	SKL	Sklad					4																						
236	SKL	Sklad					12																						
237	SKL	Sklad					12																						
238	SCH	Schodisko								1																			
239	EXO	Vonkajšie osvetlenie																											
240	EXO	Vonkajšie osvetlenie																											

ČM	Kód	Názov	SVIETIDLÁ																										
			A'	B'	C'	D'	E'	F'	G'	H'	I'	J'	K'	L'	M'	N'	O'	P'	Q'	R'	S'	T'	U'	V'	W'	X'	Y'	Z'	
			ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	
SPOLU			64	22	18	5	884	1	1	17	18	1	4	105	11	147	44	4	2	18	8	1	70	18	4	2			
241	EXO	Vonkajšie osvetlenie																											
242	PRE	Predsieň				1																							
243	EXO	Vonkajšie osvetlenie								2																			
244	PRE	Predsieň		1																									
245	SKL	Sklad	1																										
246	SKL	Sklad	1																										


3. FOTODOKUMENTÁCIA MIESTNOSTÍ



1: Sklad potravín



2: Prípravovňa potravín - škrabka



3: Predsieň



4: Sklad potravín



5: Sklad



6: Chodba



7: Sklad potravín



8: Chladiaci box



9: Chladiaci box



10: Sklad



11: Sklad



12: Sklad



13: Techn.miestn.



14: Chodba



15: Sklad



16: Sklad čist. prostriedkov



17: Sklad čist. prostriedkov



18: Schodisko




19: Chodba



20: Techn.miestn. - práčovňa



21: WC



22: Predsieň



23: Sklad



24: Šatňa




25: Techn.miestn. - rozvodňa



26: Kancelária vedúcej kuchyne



27: Kancelária



28: Kancelária



29: Umyváreň riadu



30: Chodba



31: Prípravovňa potravín




32: Kuchyňa



33: Kuchyňa - výdajňa




34: Jedáleň




35: Jedáleň zamestnancov



36: Chodba



37: Schodisko



38: Učebňa PC



39: Chodba



40: Chodba



41: Umyváreň



42: Umyváreň



43: Chodba



44: Učebňa PC



45: Učebňa jazyková



46: Archív



47: Trieda



48: Učebňa jazyková



49: Umyváreň



50: Techn.miestn. - uzáver vody



51: Sklad PC



52: Zádverie



53: Vonkajšie osvetlenie



54: Telocvičňa



55: Telocvičňa




56: Sklad




57: Sklad



58: Telocvična - posilňovňa



59: Chodba




60: Schodisko




61: Sklad CO



62: Kabinet




63: Sprcha



64: Sklad telocvične



65: Učebňa varenia




66: Sklad



67: Sklad



68: Predsieň




69: Schodisko




70: Šatňa




71: Sprcha



72: Umyváreň




73: WC



74: Šatňa



75: Šatňa



76: Sprcha



77: Umyváreň



78: WC



79: Šatňa



80: Chodba



81: Techn.miestn. - strojovňa



82: Schodisko



83: Zádvrie



84: Schodisko



85: WC spoločné



86: Umyváreň spoločná



87: Sklad



88: Umyváreň spoločná



89: WC spoločné



90: WC




91: Oddychová miestnosť




92: Techn.miestn. - serverovňa



93: Oddychová miestnosť



94: Sklad



95: Sklad



96: Umyváreň



97: WC



98: Riaditeľňa



99: Kancelária



100: Kancelária



101: Kuchynka



102: Zborovňa



103: Kancelária



104: Chodba



105: Chodba - pódium



106: Schodisko



107: Chodba



108: Umyváreň spoločná



109: WC spoločné



110: Umyváreň spoločná



111: WC spoločné



112: WC



113: Sklad



114: Trieda



115: Trieda



116: Trieda



117: Trieda



118: Trieda



119: Kabinet



120: Schodisko




121: Chodba



122: Trieda



123: Trieda



124: Trieda



125: Trieda



126: Trieda



127: Kabinet



128: Umyváreň spoločná




129: WC spoločné




130: Umyváreň spoločná



131: WC spoločné



132: WC



133: Sklad




134: Chodba



135: Trieda



136: Trieda



137: Trieda



138: Trieda



139: Učebňa jazyková



140: Umyváreň spoločná




141: WC spoločné



142: Umyváreň spoločná



143:



144: Sklad upratovačky



145: WC




146: Trieda



147: Trieda




148: Trieda



149: Kabinet



150: Trieda



151: Kabinet




152: Sklad




153: WC spoločné



154: Umyváreň spoločná



155: WC spoločné



156: Sklad upratovačky



157: WC



158: Sklad upratovačky



159: Trieda



160: Trieda



161: Sklad



162: Trieda



163: Kabinet



164: Učebňa odborná



165: Umyváreň spoločná




166: WC spoločné



167: WC spoločné



168: WC



169: Umyváreň spoločná



170: Chodba



171: Chodba



172: Zádverie



173: Schodisko



174: Kabinet



175: Klub



176: Kabinet



177: Klub



178: Chodba



179: Chodba



180: Šatňa



181: Chodba - hala



182: Vrátnica



183: Učebňa biológie



184: Kábinet



185: Učebňa kreatívna



186: Kabinet




187: Chodba



188: Chodba



189: Schodisko



190: Sklad



191: Schodisko



192: Chodba



193: Kabinet



194: Učebňa nemeckého jazyka



195: Techn.miestn.



196: Sklad PC



197: Sklad fyziky



198: Učebňa fyziky



199: Kabinet fyziky



200: Sklad fyziky



201: Sklad učebníc



202: Kabinet



203: Kancelária



204: Učebňa chémie



205: Kabinet matematiky



206: Bazén



207: Techn.miestn.



208: Techn.miestn.



209: Techn.miestn.



210: Sklad




211: Sklad



212: Umyváreň




213: WC



214: Kabinet plavčíka



215: Oddychová miestnosť



216: Predsieň




217: Sprcha



218: Chodba



219: Kabinet



220:



221: Predsieň



222: Chodba



223: Techn.miestn.



224: Predsieň



225: Sklad



226: Satňa



227: Šatňa



228: Predsieň



229: Sprcha



230: Predsieň



231: Chodba



232: Sklad



233: Sklad



234: Sklad



235: Sklad



236: Sklad



237: Sklad



238: Schodisko




239: Vonkajšie osvetlenie



240: Vonkajšie osvetlenie




241: Vonkajšie osvetlenie




242: Predsieň




243: Vonkajšie osvetlenie



244: Predsieň





245: Sklad




246: Sklad

4. ORIENTAČNÉ PÔDORYSY


VYK 0/1 Situačné pôdorysy podlaží: Prehľad blokov




VYK 1/1 Situačné pôdorysy podlaží: Blok A – Suterén (-1)




VYK 1/2 Situačné pôdorysy podlaží: Blok A – Prízemie (0)




VYK 1/3 Situačné pôdorysy podlaží: Blok A – 1. poschodie (1)




VYK 2/1 Situačné pôdorysy podlaží: Blok B1 – Suterén (-1)




VYK 2/2 Situačné pôdorysy podlaží: Blok B1 – Prízemie (0)




VYK 2/3 Situačné pôdorysy podlaží: Blok B1 – 1. poschodie (1)




VYK 3/1 Situačné pôdorysy podlaží: Blok B2 – Suterén (-1)




VYK 3/2 Situačné pôdorysy podlaží: Blok B2 – Prízemie (0)




VYK 3/3 Situačné pôdorysy podlaží: Blok B2 – 1. poschodie (1)




VYK 3/4 Situačné pôdorysy podlaží: Blok B2 – 2. poschodie (2)




VYK 4/1 Situačné pôdorysy podlaží: Blok B3 – Suterén (-1)




VYK 4/2 Situačné pôdorysy podlaží: Blok B3 – Prízemie (0)



VYK 4/3 Situačné pôdorysy podlaží: Blok B3 – 1. poschodie (1)



VYK 4/4 Situačné pôdorysy podlaží: Blok B3 – 2. poschodie (2)



5. ENERGETICKÁ BILANCIA

Modernizáciou osvetlenia je potrebné dosiahnuť zníženie inštalovaného príkonu **min. o 46 %**.

Nové osvetlenie pritom musí spĺňať požiadavky legislatívnych a normatívnych predpisov, predovšetkým:

- vyhláška č. 541/2007 Z.z. MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov
- STN EN 12 464-1:2012 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorne pracoviská

Osvetlenie musí spĺňať všetky požiadavky na príslušné kvantitatívne a kvalitatívne parametre osvetlenia: osvetlenosť, rovnomernosť osvetlenia, farba svetla a podanie farieb, oslnenie, osvetlenie hlavných povrchov (steny a strop), hospodárnosť osvetlenia (v súlade s vyhláškou č. 311/2009 Z.z.), modeláciu atď.

6. POŽIADAVKY NA NÁVRH

6.1 Doplnujúce požiadavky na svietidlá

Návrh typovej špecifikácie a počtu svietidiel treba realizovať v súlade so súťažnými podkladmi a pre rozpis miestností uvedený v kap. 2. Okrem toho na celkové osvetlenie vo vybraných miestnostiach, ktoré sú taxatívne vymenované v nižšie uvedenej tabuľke, je potrebné použiť svietidlá s predradníkom umožňujúcim prevádzku pri striedavom aj jednosmernom napájanom napätí.

ČM	Kód	Názov	B	P	M	ROZMERY		
						dĺžka	šírka	výška
						m	m	m
SPOLU								
43	CDB	Chodba	B	0		10,0	7,0	2,5
52	ZAD	Zádverie	B2	0		6,0	3,0	2,5
53	EXO	Vonkajšie osvetlenie	B2	0		6,0	1,5	2,5
105	CDB	Chodba - pódium	B3	0		9,7	5,5	3,0
106	SCH	Schodisko	B3	1		7,2	5,0	6,2
107	CDB	Chodba	B3	1		30,3	2,5	3,0
114	TRD	Trieda	B3	1		8,8	7,5	3,0
115	TRD	Trieda	B3	1		8,8	7,5	3,0
116	TRD	Trieda	B3	1		8,8	7,5	3,0
117	TRD	Trieda	B3	1		8,7	7,5	3,0
118	TRD	Trieda	B3	1		9,0	7,5	3,0
181	CDB	Chodba - hala	B2	0		28,3	8,7	6,0

6.2 Požiadavky na osvetlenie rekonštruovaných priestorov knižnice

V časti 2. NP (1. poschodie) v bloku A sa zriadi knižnica v mieste pôvodných priestorov taxatívne vymenovaných v nižšie uvedenej tabuľke. Nový stav je zakreslený na pôdoryse na nasledujúcej strane. V nových priestoroch knižnice je potrebné navrhnuť osvetlenie na špecifikované návrhové osvetlenosti a okrem svietidiel je potrebné zriadiť nový podružný rozvádzač, rekonštruovať káblové rozvody pre svetelné obvody a káblové rozvody pre zásuvkové obvody vrátane príslušných spínačov a zásuviek. Navrhované (požadované) umiestnenie rozvádzača, spínačov a zásuviek je uvedené na pôdoryse.

ČM	Kód	Názov	B	P	M	ROZMERY		
						dĺžka	šírka	výška
						m	m	m
SPOLU								
40	CDB	Chodba	A	1		5,2	3,3	3,0
45	UCB	Učebňa jazyková	A	1		7,2	6,0	3,0
46	ARC	Archív	A	1		7,2	5,8	3,0
47	TRD	Trieda	A	1		10,5	6,2	3,0
51	SKL	Sklad PC	A	1		7,2	5,2	3,0

Podružný rozváž (RP) má v mieste inštalácie podľa návrhu dostupné napájanie, ktoré treba realizovať krátkym prepojovacím vedením. V rozvážači musia byť na DIN lište namontované a zapojené tieto modulárne prístroje: podružný merač spotreby pre knižnicu, ističe svetelných a zásuvkových obvodov pre knižnicu.

Chodba a iné priestory mimo projektu rekonštrukcie

300 lx

KABINET

(Denná miestnosť)

Pôvodné číslo miestnosti 45 UCB

500 lx

KNIŽNICA

(Čítareň)

Pôvodné číslo miestnosti 46 ARC

300 lx

KNIŽNICA

(Knižničný fond)

Pôvodné čísla miestností:
40 CDB + 47 TRD + 51 SKL
spojené po zrušení priečok

7. OBSAH

- 1. Typológia súčasných svietidiel**
- 2. Pasport svietidiel**
- 3. Fotodokumentácia miestností**
- 4. Orientačné pôdorysy**
- 5. Energetická bilancia**
- 6. Požiadavky na návrh**
- 7. Obsah**