

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Vážený pán
Oliver Kríž
poslanec MZ MČ Bratislava-Petržalka

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
42611/2015/16-OPR

Vybavuje/telefón/e-mail
Ing. arch. Jozef Nemec
tel.02/68288771
jozef.nemec@petrzalka.sk

Bratislava
03. 11. 2015

VEC

Interpelácia – výmena regulátorov kúrenia na MŠ a náklady na kúrenie - odpoveď

Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 27. 10. 2015 ste vzniesli písomnú interpeláciu, v znení :

„Na základe odpovede na moju ostatnú interpeláciu v oblasti investícií a opráv v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka, žiadam týmto odpoveď na 3 otázky:

- 1. zoznam MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti, kde už v minulosti boli menené regulátory kúrenia,*
- 2. kalkuláciu na výmenu regulátorov kúrenia na štandardnej MŠ (v prípade rozdielov konkrétne na MŠ Turnianska),*
- 3. kalkuláciu nákladov na kúrenie cez štandardnú vykurovaciu sezónu na MŠ Turnianska (priemer posledných 5 rokov).“*

Na Vašu interpeláciu Vám odpovedáme nasledovne:

1. Výmena termostatických hlavíc bola realizovaná v nasledovných MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka:
 - MŠ Ševčenkova v roku 2013
 - MŠ Bohrova v roku 2013
 - MŠ Bradáčova v roku 2014
 - MŠ Jankolova v roku 2014
 - MŠ Gessayova v roku 2015
 - MŠ Rovniankova v roku 2015
 - MŠ Turnianska je plánovaná výmena v 7/2016.
2. Cena jednej termostatickej hlavice s termostatickým ventilom je 20,0 € a výmena (demontáž, montáž) 15,0 €.
 - Výmena v 4 triednej MŠ – 58 ks x 35,- € = 2 030,0€
 - Výmena v 6 triednej MŠ – 96 ks x 35,- € = 3 360,0€
 - Výmena v 7 triednej MŠ – 116 ks x 35,- € = 4 060,0€ (MŠ Turnianska)

3. Náklady na vykurovanie v MŠ Turnianska sú nasledovné:

Spotreba tepelnej energie na MŠ Turnianska

rok	FIX/kW	VAR/kWh	var + fix UK	var + fix TUV
	UK+TUV	UK+TUV	v €	v €
2010	spolu 325 455,51		25 648,70	2 749,34
2011	69,249	210 216,52	23 877,06	4 267,99
2012	51,492	226 439,60	19 715,44	2 513,47
2013	46,600	213 072,00	21 371,46	3 280,60
2014	48,504	214 076,45	20 061,72	3 199,00

UK – ústredné kúrenie

TUV – teplá úžitková voda

FIX – fixná platba počas celého roka

VAR – variabilná platba počas vykurovania

- Náklady na teplo sú ovplyvňované poveternostnými podmienkami v závislosti na dennostupňoch, (dennostupeň (°D) predstavuje rozdiel vnútornej teploty v byte (v priemere 20°C) a priemernej vonkajšej teploty).
- Priemerné náklady na vykurovanie MŠ Turnianska v rokoch 2011 až 2014 boli 21 256,4 KW. Rok 2010 nie je zahrnutý do priemeru z dôvodu že v tomto roku boli vymenené okná a priemer by bol skreslený.

Zálohové platby v priebehu vykurovacej sezóny sú v MŠ Turnianska nasledovné:

2011	TUV v €	UK v €
december	273,36	3 692,78
november	270,00	3 413,42
október	271,55	2 059,30
marec	233,82	2 563,72
február	226,16	3 480,41
január	239,44	3 691,50
Spolu:	1 514,33	18 901,13

2013	TUV v €	UK v €
december	249,46	3 006,97
november	244,88	2 461,18
október	244,32	1 215,97
marec	257,94	2 711,59
február	241,61	3 458,57
január	262,62	4 839,30
Spolu:	1 500,83	17 693,58

2012	TUV v €	UK v €
december	236,08	3 751,16
november	215,21	2 071,15
október	215,56	1 375,06
marec	392,18	1 619,93
február	391,87	4 915,34
január	257,63	3 350,53
Spolu:	1 708,53	17 083,18

2014	TUV v €	UK v €
december	234,31	2 304,94
november	217,75	1 710,13
október	217,80	1 112,33
marec	232,47	1 613,42
február	226,07	2 562,24
január	251,88	2 914,76
Spolu:	1 380,28	12 217,82

V priebehu roka sú platené zálohové platby vychádzajúce z predchádzajúcej spotreby podľa jednotlivých mesiacov, skutočné vyúčtovanie nákladov je vykonané k 31. 03. nasledujúceho roka. Priemerné náklady za roky 2011 až 2014 v MŠ Turnianska na UK počas vykurovacej sezóny sú **16 476,90 €**.

S pozdravom

Miestny úrad mestskej časti
BRATISLAVA - PETRŽALKA
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
13



Miroslav Štefánik
prednosta