

Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov zo dňa 8.3.2018

Otázky:

1. Vo výkaze výmer sa nachádza položka č. 45 „Cementová samonivelačka ako podkladná vrstva – denné miestnosti a spálne“. Žiadame o stanovenie, či máme do položky zahrnúť aj montáž, keďže sa jedná len o dodávku.
2. Žiadame o doplnenie technickej špecifikácie schodolezu pre spávne ocenenie.

Odpovede:

1. Do položky č. 45 žiadame zahrnúť aj montáž.
2. Špecifikácia schodolezu je s nasledovnými parametrami:

Schodolez je zariadenie umožňujúce osobám na mechanickom invalidnom vozíku prekonávať architektonické bariéry, kdekoľvek sa pohybuje. Schodolez je možné použiť na väčšine schodísk, okrem schodísk s točítými schodmi.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - Nosnosť: | 120 kg |
| - Dosah na jedno nabitie: | 600 schodov (s 80 kg osobou) |
| - Min. šírka schodiska: | 750 mm |
| - Min. rozmery podesty tvaru „L“: | 980 x 980 mm |
| - Min. rozmery podesty tvaru „U“: | 980 x 1700 mm |
| - Max. sklon: | 70% = 35° |
| - Rýchlosť jazdy: | 15 schodov/min. |
| - Celková hmotnosť: | cca 58 kg |
| - Napájanie nabíjačky: | 220 V |
| - Výkon motora: | 300 W |
| - Príkion nabíjačky: | 80 W |
| - Prevádzková teplota: | -10 °C – 50°C |