



# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Vážený pán  
Jozef Vydra  
vydra.jozef@gmail.com

Váš list číslo / zo dňa  
2.05.2018

Naše číslo  
5439/2017/08/2-ONsM

Vybavuje/telefón/e-mail  
Ing. Iveta Mrvová  
☎ 68 288 773  
iveta.mrvova@petrzalka.sk

Bratislava  
7.5.2018

VEC

## Interpelácia - odpoveď

Vážený pán poslanec,

dňa 25.4.2018 ste vzniesli interpeláciu týkajúcu sa veci úniku vody a čistenia potrubí na Bohrovej, Rontgenovej, Záporožskej a Lenardovej ulici v Petržalke, prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

K Vašej interpelácii uvádzam nasledovné :

Na základe Vašej interpelácie z roku 2016, MČ Petržalka dala vyčistiť dažďové vpusty na ulici Bohrova, Lenárdova, ktoré má vo svojej správe.

Pri čistení dažďových vpustov bola zistená poškodená prípojka dažďového vpustu na Bohrovej 7, ktorého opravu máme objednanú u zmluvného dodávateľa. Oprava by mala prebehnúť v prvom polroku 2018. Toto je aj jedna z príčin neustáleho zaplavovania Bohrovej ulice.

BVS nám poskytla vyjadrenie k vašej otázke čistenia potrubí, preplach vodovodného potrubia v uvedenej lokalite súvisel so sanáciou verejného vodovodu DN 500 a DN 600 Farského-Röntgenova ul. v celej dĺžke cca 1,5 km.

Vzhľadom k uvedenému bolo nutné vykonať na tejto trase preplach verejného vodovodu v zmysle platnej STN tak, aby mohol byť po odbere vzorky vody a jej následnom vyhodnotení, spustený do opätovnej prevádzky.

Voda spotrebovaná na tieto účely je evidovaná ako vlastná spotreba BVS.

S pozdravom



Vladimír Bajan  
starosta