

Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov zo dňa 13.7. 2018 pre zákazku: „Výstavba detského ihriska Gessayova 22“

Otázka:

Vo veci kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 45 mm na betónové alebo asfaltové podkladové vrstvy, je povrch upravený, vyrovnaný alebo to zabezpečuje dodávateľská firma?

Odpoveď:

Plocha, na ktorú sa kladie podklad z gumovej dlažby je tvorený asfaltovou vrstvou, pod ktorou sa nachádza betón. Gumová dlažba bude umiestnená priamo na asfaltovú vrstvu. Prípadné nerovnosti povrchu bude musieť upraviť dodávateľ.

Preto v rámci ceny za kladenie gumovej vrstvy treba rátať aj s možným drobnými úpravami povrchu.