



# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5

8986/2018/0 UKSP-La-115

Bratislava, 10.12.2018

## ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a §§ 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), v stavebnom konaní preskúmala podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 24.9.2018 podal

**VODOTIKA a.s., Bosákova 7, 851 02 Bratislava,  
ktorú zastupuje Ing. Blanka Zechmeisterová, P.O.BOX 191, 851 20 Bratislava**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### **s t a v e b n é   p o v o l e n i e**

na stavbu

### **Polyfunkčný dom Vodotika Bratislava, Petržalka, Bosákova**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 5393/23, 5393/24 v katastrálnom území Petržalka s prípojkami inžinierskych sietí na pozemkoch registra „C“ parc. č. 5211/5, 5393/1, 5413/7, 5413/56 a 5413/55 v katastrálnom území Petržalka..

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 19.9.2016 pod č.sp. 164/2016/10-UKSP/Ku-17.

#### **Stavba obsahuje:**

- SO 100 Polyfunkčný dom - hlavný objekt
- SO 102 Terénne a sadové úpravy
- SO 104 Prípojka vody
- SO 105 Kontajnerové stojisko
- SO 107 Verejné osvetlenie
- SO 109 Teplovodná prípojka
- SO 110 Časť miestnej siete NN

Prevádzkové súbory:

- PS 01 Zariadenie vzduchotechniky
- PS 02 Výťahy

**Výmera novej podlahovej plochy v nadzemnej časti stavby (resp. podlahových plôch v nadzemnej časti jednotlivých budov stavby): 3876,98 m<sup>2</sup>.**

Stavba je navrhnutá ako polyfunkčný dom s prevládajúcou funkciou ubytovania, v ktorej boli umiestnené priestory na prechodné ubytovania, byty, obchodné a garážové priestory. Okrem základnej funkcie je stavba vybavená potrebou infraštruktúrou.

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval, Ing. Peter Káčerik v júni 2018 a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavebník je povinný viesť o vykonaných prácach jednoduchý záznam (stavebný denník) a stavbu označiť štítkom s týmito údajmi:
  - označenie stavby
  - označenie stavebníka
  - označenie zhotoviteľa stavby
  - kto a kedy stavbu povolil
  - termín dokončenia stavby
7. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je stavebník povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadov vzniknutých v súvislosti s realizáciou stavby, oprávnenou osobou, v prípade, že ich využitie nie je možné. Ku kolaudácii žiadame predložiť doklady o nakladaní s odpadmi zo stavby.
8. Stavba podľa § 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne.
9. Stavebník je povinný na stavenisku udržiavať poriadok.
10. Počas realizácie výstavby zabezpečiť, aby nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých priestorov a komunikácií.
11. Zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám.
12. **Počas prác treba dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.**
13. Výrub vykonať až po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia na stavbu.
14. Výrub drevín uskutočniť najmä v období vegetačného pokoja.

15. V prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevinách určených na výrub nehniedzdi chránený druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu.
16. Drevené zvyšky musia byť okamžite odstránené, bez vytvárania akejkoľvek medziskládky na dotknutej alebo susednej parcele.
17. Uskutočniť v termíne do kolaudácie stavby náhradnú výsadbu v počte 11 ks vzrastlých stromov. Výsadbu budú tvoriť odrastené stromy s obvodom kmeňa 18-20 cm a s vytvorenou korunkou v výške 2,20 m a pri ihličnatých drevinách s výškou min. 1,50 m.
18. Výsadba sa uskutoční na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa podľa projektu sadových úprav, ktorý treba predložiť pred vydaním stavebného povolenia na odsúhlasenie ochrany prírody.
19. Zabezpečiť pravidelnú údržbu náhradnej výsadby po dobu troch rokov od dňa je uskutočnenia, v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizovať dosadbu.
20. Doručiť na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka doklad o vysadení náhradnej výsadby.
21. **Podmienky uvedené vo vyjadreniach dotknutých orgánov:**

*Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava:*

- Do realizačného projektu zapracovať stavebno-technické opatrenia a odporúčania vyplývajúce z predloženej hlukovej štúdie v chránených navrhovaných priestoroch.
- Prevádzku reštaurácie riešiť v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov
- Vyústenie a technické zabezpečenie vetracích zariadení reštaurácie riešiť tak, aby neboli zdrojom obťažujúcich prachových látok a hluku pre dotknuté prostredie.

*Západoslovenská, distribučná, a.s.:*

- Napájanie objektu bude zabezpečené z existujúcej distribučnej trafostanice TS 1886-000
- Vytvoriť verejne prístupné koridory pre možnosť trasovania distribučných rozvodov Západoslovenská distribučná, a.s. pre potreby napájania budúcich odberateľov v rámci územia predmetnej štúdie.
- Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať Západoslovenská distribučná, a.s. na základe Zmluvy o pripojení
- Majetkovým rozhraním budovaných súčastí elektrifikácie objektu investora budú Poistkové spodky na vývode Z TS 1886-000
- Stavba musí zohľadňovať všetky existujúce VVN, VN a NN zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v súlade s § 43 č. 251/2012 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov.
- Pri realizácii stavby sa budú v ochrannom pásme existujúcich 22kV vedení pohybovať stavebné mechanizmy a pracovníci investora je nutné dodržať nasledovné podmienky:
  - Umožniť vstup pracovníkom prevádzkovateľa el. vedenia na svoj pozemok za účelom vykonania revízií, údržby a opráv el. vedenia.
  - Pri stavbe dodržať všetky bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k náhodnému dotyku s vedením predmetmi a náradím, ktoré sa pri stavbe používajú
  - Za bezpečnosť pri práci, z hľadiska priblíženia sa k živým častiam VN vedenia, ktorí sa zúčastňujú prác, v plnej miere zodpovedá stavebník.
  - Škody, ktoré vzniknú počas výstavby na zariadení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. je stavebník uhradiť vlastníčkovi dotknutých energetických zariadení
  - Dodržať ustanovenia §-u 43 ods.4) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel.
- Zemné práce pri križovaní a súbahu zariadení Západoslovenská distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou, ručným spôsobom. Pri prácach dodržať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN
- Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenská distribučná, a.s. požiadať pre zariadenia VN a NN pracovníka tímu správy energetických zariadení VN, NN, VVN o technický dozor.
- Pred zahrnutím výkopov, distribučné káble VN a NN uložené v pieskovom lôžku s mechanickou ochranou a chráničiek je potrebné prizvať zástupcu SEZ Bratislava a VVN stavebný dozor

- Projektant zodpovedá za detailné technické riešenie v zmysle platných technických noriem a za použité prvkov v DS výlučne zo schváleného typového katalógu výrobkov pre Západoslovenská distribučná, a.s.

*Hlavné mesto SR Bratislava odd. životného prostredia a mestskej zelene:*

- Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcich pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať.
- Dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov
- V kolaudačnom konaní vykonávacím projektom preukázať odvod znečisteného vzduchu v garáží . v súlade s projektovou dokumentáciou a preukázať množstvo odsávaného vzduchu na jedno parkovacie miesto, podľa normy STN 73 60 58 v znení b-8/1989 – Hromadné garáže.

*Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia:*

Ku kolaudačnému konaniu predložiť:

- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť CO)
- Podrobne dopracované dispozičné riešenie, technické riešenie a vetranie úkrytu v súlade s prílohou č. 1 časť tretia – jednoduché úkryty, odst. I pre kapacitu 50 ukrývaných osôb a viac k vyhláske č. 532/2006
- Vytlačený určovací list JÚBS v dvoch výtlačkoch v súlade s § 12 odst. 4 vyhl. 532/2006 s prideleným poradovým číslom úkrytu od Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

*Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.*

- Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- Kvalita odvádzaných vôd z povrchového odtoku cez dažďovú kanalizáciu musí byť v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z.
- Rešpektovať ustanovenia § 37 - 42 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.
- Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Odvádzanie dažďových vôd riešiť tak, aby nedochádzalo k ich odtoku na cudzie pozemky a komunikácie. Pri odvedení zrážkových vôd infiltráciou zabezpečiť hydrogeologický posudok, ktorý zhodnotí možnosť infiltrácie dažďových vôd do podlažia v zmysle § 37 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

*Technická inšpekcia, a.s.:*

- Dodržať zistenia a pripomienky uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2524/1/2018 zo dňa 7.8.2018.
- Predložiť podrobnejšiu dokumentáciu (realizačný projekt) – časť výt'ahy na posúdenie oprávnenej osobe, Technickej inšpekcie, a.s.

*Siemens Mobility, s.r.o.:*

- Pred zahájením prác zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne
- Všetky obnažené káblové rozvody realizovať káblom CYKY 4B x 10mm<sup>2</sup> a **uložiť ich v celej dĺžke do ohybnéj dvojplášťovej korugovanej chráničky FXKVR 63.**
- Všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou uložiť do chráničiek
- Stožiarová základňa vybudovať podľa technologického predpisu výrobcu stožiarov ELV Produkt Senec, a.s.
- Pre realizáciu svetelných miest použiť 2 ks nových obojstranne žiarovo pozinkovaných stožiarov OSUD 89/08, 2ks nových žiarovo pozinkovaných výložníkov V1T-10-89-5°, 2 ks nových svetidiel SITECO SL 11, Midi LED 67W 4000K a 2 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí GURO EKM 2035 1xE27.
- Novovybudované zariadenie očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného dozoru VO Siemens, s.r.o.
- Demontáž zariadenia VO vykonať bez poškodenia, a zariadenie VO odovzdať správcovi verejného osvetlenia mesta Vratislava, ktorým je Magistrát hl. mesta SR ,
- Pred zahájením stavebných prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.

- V prípade križovania sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.
- V prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO prizvať pred vykonaním prác stavebný dozor Siemens, s.r.o., a spoločne dohodnúť spôsob realizácie
- K odovzdaniu staveniska pred zasypaním káblov a ku kolaudácii predvolať stavebný dozor Siemens, s.r.o.

*Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát:*

- POD zosúladiť s plánovou výstavbou v danej lokalite.
- Dodržať podmienky uvedené v stanovisku KRPZ-BA-KDI13-2767-001/2018 zo dňa 3.8.2018

## **22. Dodržať všetky podmienky uvedené v územnom rozhodnutí k danej stavbe č. 164/2016/10 UKSP-Ku-17 zo dňa 19.9.2016.**

**Po ukončení stavby stavebník predloží na stavebný úrad písomne návrh na kolaudáciu.**

Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom.

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

### **Odôvodnenie:**

Dňa 24.9.2018 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 19.9.2016 pod č.sp. 164/2016/10-UKSP/Ku-17.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že realizáciou stavby alebo jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

- Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia. Slovenský vodohospodársky podnik. š.p., Technická inšpekcia, a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru, KDI, Siemens, s.r.o., Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Hlavné mesto SR Bratislava, odd. životného prostredia a mestskej zelene, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

### **Upozornenie:**

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v rozpore s vydaným stavebným povolením a môže mu byť uložená pokuta do výšky 165 969,59 euro.

**Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ján Hrčka  
starosta

**Poplatok:**

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov celkom 1100.00 € bol zaplatený dňa 10.10.2018.

**Príloha pre stavebníka:**

overená projektová dokumentácia

**Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli, Mestská časť Bratislava-Petržalka:**

**Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Petržalka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

**Doručí sa:**

Účastníci /verejnou vyhláškou/

1. VODOTIKA a.s., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
2. Ing. Blanka Zechmeisterová, P.O.BOX 191, 851 20 Bratislava
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
4. Vodotika MG, Bosáková 7, 851 04 Bratislava
5. ChP Invest, s. r. o., Strážna 9/I, 831 01 Bratislava, IČO: 44 180 021
6. Vlastníci bytov a NP, Bosákova 7, parc. č. 5395/9,22 k ú, Petržalka
7. Vlastníci bytov a NP, Lužná 1,3,5, parc. č. 5395/35,34,20 k.ú. Petržalka
8. Vlastníci bytov a NP Bosákova 5/A, Bratislava, LV 5039
9. Ing. Peter Káčerík, Vodotika, a.s. Bosákova 7, 851 02 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 916 47 Bratislava

dotknuté orgány

11. Hlavné mesto SR Bratislava, ORM, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
12. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1, IČO: 00 151 866
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, IČO: 00 607 436
16. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, OPaK, ŠVS, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, IČO: 00 151 866
17. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 5
18. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
19. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35 850 370
20. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
21. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739
22. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736
23. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
24. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736
25. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Dopravno - inžinierske odd., Špitálska 14, 812 28 Bratislava, IČO: 00 151 866
26. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469
27. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30 845 572\_0015
28. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967
29. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
30. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
31. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
32. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31 349 307

na vedomie

33. MČ Bratislava-Petržalka, 12-OURaD, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
34. MÚ MČ Bratislava Petržalka, ŽP
- VODOTIKA a.s., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
35. Ing. Blanka Zechmeisterová, P.O.BOX 191, 851 20 Bratislava
36. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
37. Vodotika MG, Bosáková 7, 851 04 Bratislava
38. ChP Invest, s. r. o., Strážna 9/I, 831 01 Bratislava, IČO: 44 180 021
39. Ing. Peter Káčerík, Vodotika, a.s. Bosákova 7, 851 02 Bratislava
40. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 916 47 Bratislava