

Vysvetlenie SP - „Rekonštrukcia pobočky miestnej knižnice Petržalka - Haanova 37 - interiérové vybavenie“

Verejný obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Petržalka obdržal dňa 10.5.2019 dopĺňajúce otázky k verejnému obstarávaniu - „Rekonštrukcia pobočky miestnej knižnice Petržalka - Haanova 37 - interiérové vybavenie“.

Otázky:

1. Hrúbka políc v skriniach pre knihy - navrhujem použiť hrúbku materiálu 25mm aby sa pri naložení kníh police neohli (vzhľadom na šírku knižníc)

- platí pre : S01, S02, S06

2. Hrúbka platu stola S03 - vzhľadom na šírku stola 2m, navrhujem použiť plat hrubý 36mm kôli pevnosti a tiež trnož aby bol stôl stabilnejší.

3. S05 - Pc stolík - navrhujem prídanie drevených nôh (DTD hrúbka 18mm) pod plat stolíka pre dostatočnú pevnosť.

4. Všade je uvedený materiál hrúbky 20mm. Štandardne je DTD v hrúbke 18mm, v cene teda bude narátaný materiál 18mm. Bude to v poriadku ?

5. Aká hrúbka ABS ma byť použitá pre nábytok ?

Odpovede:

1. áno môže byť.

2. môže byť, ale nie je to pri tejto dĺžke stola úplne nevyhnutné.

3. nohy nie. keď tak riešiť iným spôsobom.

4. áno. 20 mm je uvádzané kvôli presným základným rozmerom.

5. 1 mm