TECHNOLOGICKÉ POŽIADAVKY NA PRÍVODY ELEKTRO

Ozn.	Legenda - popis	Rozmer	Poznámka
	Odvod vzduchu - kuchyňský ventilátor - elektro		
EP001	Voľný koniec kábla v dĺžke 1200 mm v chráničke Spiraflex zo steny 1400 mm nad podlahou a 1000 mm od vstupu do miestnsti kuchyne.	N2XH-J5x2,5; 3/N/PE/AC 400V/4,5kW	Do regulátora z rozvádzača
EP002	Voľný koniec kábla v dĺžke 1200 mm v chráničke Spiraflex zo steny 1400 mm nad podlahou a 1000 mm od vstupu do miestnsti kuchyne. Z kuchyne vyviesť kábel na strechu k pozícii motora. Na streche nechať voľný koniec kábla v chráničke spiraflex 2500 mm dlhý.	N2XH-J5x2,5; 3/N/PE/AC 400V/4,5kW	Z regulátora do motora
EP003	Voľný koniec kábla v dĺžke 1200 mm v chráničke Spiraflex zo steny 1400 mm nad podlahou a 1000 mm od vstupu do miestnsti kuchyne. Z kuchyne vyviesť kábel na strechu k pozícii motora. Na streche nechať voľný koniec kábla v chráničke spiraflex 2500 mm dlhý.	N2XH-O3x2,5; 1/N/PE/AC 230V Termokontakt	Z regulátora do motora
EP004	Napojenie svetiel digestorov, voľný koniec kábla zo stropu v chráničke spiraflex. Nechať voľone vysieť 1800 mm nad podlahou.	N2XH-J3x1,5; 1/N/PE/AC 230V/0,3kW	Osvetlenie digestora
SP 001	Stavebný prieraz 840x540 mm spodná hrana vo výške 2270 mm		

Poznámka: Zemniaci zelenožltý vodič prierezu 4 mm2 voľný koniec 2m je potrebné priviesť aj k ostatným kovovým zariadeniam, stolom a digestorom!